



Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: -

Naše č. j.: HSHMP 06593/2020 Z.HP 37/20/IMA

Sp. zn.: S-HSHMP 06593/2020

Vyřizuje: Ilona Mádlová

Tel.: 233 087 763

E-mail: ilona.madlova@hygp Praha.cz

V Praze dne: 10. 2. 2020

Ing. Monika Procházková

Lužická 1892/7

120 00 Praha 2

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení „Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, Praha 5 – Archiv MČ Praha 5

Na základě žádosti Ing. Moniky Procházkové, Lužická 1892/7, 120 00 Praha 2, doručené dne 5. 2. 2020, která zastupuje Kcarch s.r.o., Thámová 221/7, 186 00 Praha 8, IČ: 28999070, kterou zmocňuje investor Městská část Praha 5, Náměstí 14. října 138/4, 150 22 Praha 5, dle plné moci ze dne 3. 2. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení na stavbu „Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, Praha 5 – Archiv MČ Praha 5“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací k územnímu řízení a stavebnímu povolení „Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, Praha 5 – Archiv pro MČ Praha 5“
se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:
Ke kolaudaci budou HSHMP předloženy:

1. protokol z měření průtočných množství vzduchu, který musí prokázat vyhovující účinnost instalované vzduchotechniky, vytápění a chlazení
2. protokol z měření hluku prokazující, že hladina hluku stacionárních zdrojů z provozu VZT splňuje na budoucích pracovištích hygienické limity
3. protokol o provedeném měření osvětlení na pracovištích

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Kcarch s.r.o., Thámová 221/7, 186 00 Praha 8, HIP Ing. arch. Václav Čermák, 01/2020, paré neuvedeno.

Návrh řeší změnu dokončené administrativní budovy. Stávající budova má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní. V přízemí se nachází pasáž obchodního centra Nový Smíchov, obchodní a vstupní prostory do administrativy. Ve vyšších podlažích jsou administrativní prostory České spořitelny. V podzemních podlažích jsou technické místnosti České spořitelny a místnosti bez využití. Navržené stavební úpravy se týkají zejména dvorního křídla 1.PP a menších částí 1.NP a 2.NP. Do suterénu se namísto málo využívaných skladových prostor navrhuje umístění archivu MČ Praha 5. S tím souvisí umístění technologie větrání a výtahu, nové zázemí pro zaměstnance a drobné dispoziční změny. Navíc se do prostoru umísťuje dieselgenerátor jako záložní zdroj energie pro sousední objekt úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 19, pro havarijní situace. Nový archiv není určen k užívání veřejností. Přístup do prostoru archivu bude po stávajícím schodišti anebo novým výtahem. Archiv bude vytápěn a větrán vzduchotechnicky. Nemá denní osvětlení, pouze umělé. Neslouží jako trvalé pracoviště. V blízkosti archivu bude zřízeno zázemí s pitnou vodou pro zaměstnance (sanitární zařízení a úklidové komory

s pitnou vodou). Na odpady bude vyhrazena samostatná větraná místnost. Ve 2.NP bude i čerpadlo pro případ vniknutí vody při povodních nebo přivalových deštích. Přístup ke staveništi bude přes dvůr (parkoviště) objektu Štefánikova 19.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s požadavky § 41 a 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodu ochrany zaměstnanců před hlukem dle § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s požadavkem § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



MUDr. Josef Stieber
vedoucí oddělení hygieny práce



Kopie

HSHMP – HP – pobočka Západ