

Veřejný zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14 října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
„ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře – Rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. etapa vč. statiky“
Evidenční číslo VZ: P16V00000044

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZVZ")

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 28. 6. 2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

K veřejné zakázce zasíláme dotazy k zadávacím podkladům, přičemž žádáme specifikace a materiálové provedení následujících položek výkazu výměr:

- a) zabezpečení dveří na terasu ozn. U;
- b) chrliče u venkovní opěrné zídky;
- c) vertikální el. Ovládané žaluzie výdejních okének;
- d) dod. a montáž prosklených markýz – není součástí výkazu výměr;

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí následující:

- Ad a)* je popsáno ve výkresu č. 15
Ad b) je popsáno ve výkrese č. 13
Ad c) jedná se o elektronicky ovládané žaluzie, případně předokenní rolety, barva dle výběru objednatel ze vzorníku RAL, materiál hliník, vodící lišty.
Ad d) v tomto případě Zadavatel dává uchazečům na vědomí, že dod. a montáž prosklených markýz **není předmětem této etapy** tak, jak je napsáno ve výkresu č. 23

Dotaz č. 2:

K veřejné zakázce ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1 zasílám dotaz k zadávacím podkladům a způsobu ocenění montáže výplní otvorů. Montážní položky dveřních zárubní a oken jsou ve výkaze výměr uvedeny v kapitole 6 HSV. Současně je v kapitole 766 – Truhlářské konstrukce znovu obsažena montáž oken a dveřních křídel. Je požadováno ocenění rozdělit zvlášť na montáž rámu a zárubní a zvlášť na montáž křídel, nebo je možné uvést jako celkovou montážní položku – v tom případě by v jedné kapitole byly uvedeny nulové položky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že předmětné ocenění je v rozpočtu rozděleno dle ceníků URS a uchazeč je toto povinen ocenit tak, jak je ve výkazu uvedeno.

Vzhledem k povaze dotazů a poskytnutých dodatečných informací zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Ta tedy po předchozím prodloužení (v rámci Dodatečných informací č. 3) zůstává stanovena na 14. 07. 2016 do 10:00 hodin.

V Praze dne 30. 06. 2016

MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5

