

Zadavatel:

Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

**„Dodávka nových UV jednotek včetně zajištění servisu po dobu 4 let v objektu
Aquaparku Barrandov, Praha 5“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 03. 11. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny dva typy UV zařízení (příkon max. 3,5kW a max. 1,3kW), ale v popisu technologie jsou uvedeny bazénové okruhy s třemi rozdílnými hodinovými průtoky 120 m³, 34 m³ a 24 m³. Z technického hlediska lze tedy využít 3 druhy UV lamp, každou s odlišným průtokem, tak aby splňovala zadané parametry. Je tedy možné využít 3 různé výkonové parametry UV lamp?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že domněnka tazatele je správná a účastníci tak mohou využít 3 různé výkonové parametry UV lamp za předpokladu dodržení stanoveného maximálního příkonu 1,3, respektive 3,5 kW.

Vzhledem k povaze a předmětu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se zadavatel rozhodl neprodlužovat termínu pro podání nabídek, který je tak stále **stanoven do 14. 11. 2023 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 07. 11. 2023

.....

Ing. Petr Topič

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek