

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
"ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 27. 10. 2016 a dne 31. 10. 2016 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost č. 1 ze dne 27. 10. 2016

Dotaz č. 1:

Jedná se o počet diagonálních ventilátorů pro odvětrání WC – ve výkresech a TZ je předpokládáme správně uvedeno 2ks, ve výkazu výměr je pouze 1ks. Jak má být oceněn podle našeho názoru chybějící ventilátor?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zařízení je součástí cenové nabídky a posílá opravený výkaz výměr.

Žádost č. 2 ze dne 31. 10. 2016

Dotaz č. 1:

Aktuální položkový výkaz výměr části Gastrotechnologie neobsahuje vybavení technické místnosti, uvedené v dokumentaci v seznamu zařízení. Není tedy součástí cenové nabídky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zařízení v technické místnosti je součástí cenové nabídky a posílá opravený výkaz výměr. Dále byly doplněny specifikace vybavení.

Žádost č. 3 ze dne 31. 10. 2016

Dotaz č. 1:

Prosím o specifikaci šatní skříně pod označením SK08A – 2ks – uvedena bez popisu pouze ve výkazu výměr, tabulka „Vybrané kusy nábytku“ ji neobsahuje. Dále nesouhlasí kusy vestavných skříní SK08 – tabulka 2ks, výk.výměr 1ks a vestavná skříň SK 12 – tabulka 1ks, výkaz výměr – nevedena.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že SK08A projekt neobsahuje, tudíž byl z výkazu výměr vyloučen.

SK08 2ks

SK12 2ks

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr a tabulky nábytku.

Žádost č. 4 ze dne 01. 11. 2016

Dotaz č. 1:

Požadujeme specifikaci litého polyuretanového povrchu hrací plochy, tj. jaká má být barva plochy popř. jaký mix barev a specifikaci požadovaného loga – složitost a velikost.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že specifikace litého polyuretanového povrchu je takováto:

HRACÍ PLOCHA POLYURETANOVÁ MĚKČENÁ - Základní vrstva – SBR (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma)

Vrchní vrstva – EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) - 3 druhy barev mix, bez loga.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v souladu § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 12. 2016, 10:00 hod., adresa podání beze změny.

Otevírání obálek proběhne tentýž den, tedy 1. 12. 2016, 10:15 hod., na adrese Městská část Praha 5, Štefanikova 263/13, 246/15, 150 00 Praha 5 – místnost 611.

V Praze dne 02. 11. 2016
