

Zadavatel:

Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

"ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 23. 11. 2016 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz:

ve výkresové části D1.4.1 – ZDRAVOTECHNIKA se v poznámce uvádí, že bude vybudován nový plynoměrný pilíř a stávající přípojka bude upravena. Ve výkazu výměr položky k venkovním úpravám plynu nejsou. Dále předpokládám, že venkovní plynovod bude také nový.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že vše ohledně plynu je součástí vnitřního plynovodu. V souhrnném výkazu oddíl 9, část Zdravotechnika, 723 – Vnitřní Plynovod, položky č. 2, 3, 12, 13, 14 – úprava domovní části plynovodní přípojky, která je již součástí domovního plynovodu.

S ohledem na skutečnost, že spolu s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně či doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 24. listopadu 2016

Ilona Sádlová – vedoucí oddělení výběrových řízení