

VÝKAZ VÝMĚR

Příloha č. 2

- Činnost: Odstranění závad z revize elektroinstalace
- Objekt : Štěfánikova 13 a 15, Praha 5 – úřad MČ Praha 5

ROZVADĚČE :	POPIS ZÁVADY:	CENA CELKEM:
RE	*vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	816,00 Kč
RE	* chybí pant na pravých dveřích	2 350,00 Kč
RPS 1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	768,00 Kč
RPS 1:	* otvor v masce rozvaděč	240,00 Kč
RPS 1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	816,00 Kč
RPS 1:	* kabel CYKY 3x1,5 jistění C16/1	336,00 Kč
R 1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	768,00 Kč
R 1:	* kabel CYKY 3x1,5 jistění B16/1!!	570,00 Kč
RHC-1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	720,00 Kč
R VZT-1 :	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	336,00 Kč
RHC-2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	864,00 Kč
RHA:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	672,00 Kč
RPA-1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	720,00 Kč
RPA-1:	* ochozený zámek ve dveřích rozvaděče!!	550,00 Kč
RPS-2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	336,00 Kč
RPB-2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	870,00 Kč
RPB-2:	* ochozený zámek ve dveřích rozvaděče	1 104,00 Kč
RPA 2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	1 056,00 Kč
RS 1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	1 100,00 Kč
RPS 3:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	920,00 Kč
RPA 2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	816,00 Kč
RPA 2:	* otvory v masce rozvaděče	336,00 Kč
RPA 2:	* kabely CYKY 3x1,5 jistěny C16/1	1 500,00 Kč
RUPS 1.1:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	420,00 Kč
RUPS 1.1:	* otvory v masce rozvaděče	350,00 Kč
RUPS 1.1:	* komponent Elko namontován obráceně	2 100,00 Kč
RUPS 1.1:	* kabel z komponentů F- lajzar protažen dírou ve dvířkách rozvaděče	1 800,00 Kč
RUPS 1.2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	570,00 Kč
RS-2:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	1 104,00 Kč
RPS-4:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	580,00 Kč
RPS-4:	* ochozený zámek dveří rozvaděče	900,00 Kč
RPB-4:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	870,00 Kč
RS-3:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	1 110,00 Kč
RST n2.:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	580,00 Kč
RST n2.:	* není zapojen hlavní jistič	1 580,00 Kč
RST n1.:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	530,00 Kč
RST n1.:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	530,00 Kč
RPB-5.:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	590,00 Kč
RPS-5-1.:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	710,00 Kč
RS-4:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	620,00 Kč
RS-01:	* otvor v masce rozvaděče	530,00 Kč
(RVZT):	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	900,00 Kč
DT:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	580,00 Kč
RK:	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	1 200,00 Kč
rozvaděč pohon hodin	* vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje	420,00 Kč
rozvaděč pohon hodin	* neodborně připojené vývody	1 500,00 Kč
S21b	* na zářivce chybí kryt	1 400,00 Kč
S21b	* vypadlé kabely z lišt	300,00 Kč
S24 KMČ	* nad dveřmi neukončený kabel slaboproudu	150,00 Kč
S02 kotelna	* zásuvka 24V nefunkční	1 800,00 Kč
304	* uvolněná zásuvka	150,00 Kč
305 serverovna	* 1ks zásuvky nefunkční	2 500,00 Kč
chodba	* nefunkční osvětlení	2 100,00 Kč
recepce	* chybí kryt u LED zář	1 400,00 Kč

recepce	* zásuvka a vypínač montovány v dřevěném obložení bez ochrany proti požáru	3 500,00 Kč
010 chodba	* uvolněná zásuvka	150,00 Kč
8	* světlo bez krytu	130,00 Kč
8	* otevřená krabice	250,00 Kč
8	* kabely visící u stropu	1 000,00 Kč
8	* kabely spojované ve stropě bez krabic	650,00 Kč
36	* uvolněná zásuvka	150,00 Kč
41	* 1ks zásuvky nefunguje	2 500,00 Kč
103 chodba	* prodlužovač visící ze stropu	4 500,00 Kč
144	* rozbitá zásuvka	350,00 Kč
202	* řádně ukončit vývod pro osoušeč	300,00 Kč
302	* otevřený strop a volně visící kabely	2 500,00 Kč
206	* prasklá zásuvka u dveří	350,00 Kč
207	* nedrží kryt zásuvky za stolem	350,00 Kč
211	* nefunkční zásuvka	2 500,00 Kč
212	* uvolněná a nefunkční zásuvka	350,00 Kč
úklid 229	* vypínač visící na drátech u umyvadla	350,00 Kč
404	* uvolněná zásuvka	150,00 Kč
407	* uvolněná a prasklá zásuvka vlevo u okna	350,00 Kč
411	* uvolněná zásuvka vlevo u okna	150,00 Kč
421	* chybí kryt spínače	550,00 Kč
421	* 2ks zásuvky bez napětí	250,00 Kč
425	* otevřená slaboproudá zásuvka	550,00 Kč
502	* svítidlo vytržené ze zdi	300,00 Kč
601	* osoušeč NEFUNKČNÍ	2 500,00 Kč
602	* řádně ukončit vývod pro osoušeč	400,00 Kč
610	* uvolněná zásuvka	150,00 Kč
606	* uvolněná visací slaboproudé kabely	480,00 Kč
606	* za Rackem otevřená krabice s holými vodiči	880,00 Kč
půda	* volně položené kabely	300,00 Kč
půda	* neukončené kabelové vývody	8 500,00 Kč
střecha	* neupevněné a rozbité trubky na přívodech ke klimatizacím	7 500,00 Kč
nouzové schodiště	* uvolněná zásuvka	450,00 Kč
průjezd z ulice	* světlo nesvíti nefungují vypínače 6ks	1 950,00 Kč
průjezd přední - zadní dvůr	* uvolněná zásuvka	350,00 Kč
průjezd přední - zadní dvůr	* zás 230V silně znečištěná - má vysokou impedanci proudové smyčky vyměnit	800,00 Kč
	cena celkem za odstranění závad elektroinstalace bez DPH	94 878,00 Kč

- Činnost: Vypracování schéma zapojení rozvaděčů
- Objekt: Štefánikova 13 a 15, Praha 5 - úřad Městské části Praha 5

41 ks	- Demontování krycího plechu rozvaděče	21 320,00 Kč
	- Odborné načrtnutí schéma zapojení rozvaděče do pracovního formátu	35 800,00 Kč
	- Zpětné zakrytování rozvaděče	19 500,00 Kč
	- Inženýrská činnost	9 500,00 Kč
	- Projektové zpracování do příslušného formátu	36 900,00 Kč
	- Výsledné schéma umístit do jednotlivého rozvaděče	12 300,00 Kč
	cena celkem za vypracování schéma zapojení rozvaděčů bez DPH	135 320,00 Kč


- Činnost: Popsání neoznačených okruhu jističů v rozvaděči
- Objekt: Štefánikova 13 a 15, Praha 5 - úřad Městské části Praha 5

rozvaděč:	umístění:	cena celkem
RE	přízemí na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč

RPS 1:	přízemí na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RPS 1.1:	přízemí na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
R 1:	přízemí oddělení ověřování	8 200,00 Kč
RHC-1:	přízemí na chodbě - Evidence obyvatel	8 200,00 Kč
R VZT-1 :	přízemí na chodbě - Evidence obyvatel	8 200,00 Kč
RHC-2:	přízemí na chodbě - Evidence obyvatel	8 200,00 Kč
RHA:	přízemí v průjezdu z ulice	8 200,00 Kč
RPA-1:	na chodbě v přízemí oddělení hospodářské správy	8 200,00 Kč
RPS-2:	1. patro na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RPB-2:	1. patro na chodbě výtahu	8 200,00 Kč
RPA 2:	1. patře na chodbě správa a živnostenský odbor	8 200,00 Kč
RS 1:	1. patro na chodbě odbor ekonomický	8 200,00 Kč
RPS 3:	2. patro na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RPB 3:	2. patro na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RPA 2:	ve 3. patře odbor kancelář nájemníka na chodbě	8 200,00 Kč
RPA 2:	v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka	8 200,00 Kč
RUPS 1.1:	v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka	8 200,00 Kč
RUPS 1.2	v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka	8 200,00 Kč
RS-2:	2. patro odbor právní	8 200,00 Kč
RPS-4:	4. patro na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RPB-4:	4. patro na chodbě u výtahu	8 200,00 Kč
RS-3:	4. patro na chodbě odbor kanceláří starosty	8 200,00 Kč
RST n2.:	5. patro na chodbě	8 200,00 Kč
RST n1.:	5. patro na chodbě	8 200,00 Kč
RPS-5.:	6. patro na chodbě	8 200,00 Kč
RPB-5.:	6. patro na chodbě	8 200,00 Kč
RPS-5-1.:	zázemí jednací síně	8 200,00 Kč
RS-4:	6. patro na chodbě odbor zasedací místnost rady	8 200,00 Kč
RS-01:	na chodbě v suterénu	8 200,00 Kč
(RVZT):	na chodbě v suterénu	8 200,00 Kč
DT:	na chodbě v suterénu	8 200,00 Kč
RK:	na chodbě v suterénu	8 200,00 Kč
K-PHA05-03	přízemí na stěně	8 200,00 Kč
K-PHA05-6	místnost č. 034	8 200,00 Kč
HRF 3	místnost č. 034	8 200,00 Kč
HRF 2	místnost č. 034	8 200,00 Kč
HRF 4	místnost č. 041	8 200,00 Kč
RM1	6. patro místnost č. 606a	8 200,00 Kč
PL věž	ve spodní části věže na schodech	8 200,00 Kč
rozvaděč pohon hodin	umístěn ve spodní části věže uprostřed	8 200,00 Kč
	Cena celkem za popsání neoznačených okruhů jističů bez DPH	336 200,00 Kč

cena celkem za dílo bez dph

566 398,00 Kč



18.4.2024