



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ  
PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ  
PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



SVÍTIDLA:  
A-LED SVÍTIDLO, IP20, PŘISAZENÉ, 18W  
B-LED SVÍTIDLO, IP20, VESTAVNÉ, 22W

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	Podlaha
1.01a	ZÁDVEŘÍ	3,14	KERAM. DLAŽBA
1.01b	PŘEDSÍŇ	8,42	DŘEVO VLYSY
1.02	POKOJ	24,36	DŘEVO VLYSY
1.03	POKOJ S KK	23,35	DŘEVO VLYSY
1.04	KOUPELNA	5,37	KERAM. DLAŽBA
1.05	WC	1,16	KERAM. DLAŽBA
1.06	POKOJ	22,19	DŘEVO VLYSY
1.07	KOMORA	1,45	DŘEVO VLYSY
CELKEM		86,30	

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- Dvoupólový vypínač
- El. vývod CYKY-J 5x2,5 pro varnou desku
- Střídavý vypínač
- Sériový přepínač střídavý
- Trojité zásuvky v 5-ti rámečku
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Svítilno
- Ventilátor s doběhem
- Domovní telefon
- Rozvaděč
- Požární hlásič
- Prostorový termostat
- CYKY 3x1,5
- CYKY-J 3(5)x2,5
- slaboproudé rozvody

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22	Datum:	01/2024
Stavba:	Rekonstrukce bytových jednotek MČ Lesnická 1155/8, 15000 Praha 5 b.j.č. 1155/2	Č. zakázky:	24-11
Místo:	Lesnická 1155/8, 15000 Praha 5	Stupeň PD:	DSP
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2