


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA JSOU ČLÁNKOVÁ LITINOVÁ, MÍSTNĚ OCELOVÁ DESKOVÁ
- U OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO PŘENASTAVENÍ SPODNÍCH VENTILŮ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC S OHLEDEM NA ZMĚNU PRŮTOKU PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
- ROZVODY TOPNÉ VODY JSOU OCELOVÉ S NÁTĚREM

		ČÁST DOKUMENTACE VYTÁPĚNÍ	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MR-731	
ZODP. PROJEKTANT ING. MRŇÁK	AKCE Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov		
VYPRACOVAL ING. MRŇÁK	INVESTOR MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5		
KONTROLOVAL	PŮDORYS 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU 02
	DATUM 12/2015	MĚŘÍTKO 1 : 50	
	STUPEŇ DPS	FORMÁT 8x A4	