



Vážený pan
Jaroslav Artl
K Hrušovu 296/2
102 03 PRAHA 10

Váš dopis zn.	Naše č.	Vyřizuje / linka	Datum
	MC05 72838/2016/OŽP/iva	Ivachňuková Taťána / 257000461	28.12.2016

Věc: Soubor energetických opatření objektu MŠ Kroupova 2775, k.ú. Smíchov, Praha 5

Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 vydává pro účely stavebního rozhodnutí a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska vodního hospodářství (Bc. Jarmila Wolfová/tel. linka 186)

Dle § 32 odst. 2 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydáváme souhlasné vyjádření.

Z hlediska námi chráněných zájmů zůstává v platnosti vyjádření MC05/22279/2016/OŽP/iva ze dne 23.5.2016.

Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska odpadového hospodářství (Martin Páv, DiS./tel. linka 162)

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech) a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, Vám k výše uvedené akci na základě předložené žádosti a projektové dokumentace **vydáváme souhlasné**

vyjádření, pokud bude s veškerými stavebními odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., - o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., - o podrobnostech nakládání s odpady), tak jak je uvedeno v bodě B.6 Souhrnné technické zprávy a bodě 11. Zásad organizace výstavby PD.

Přesto Vás **upozorňujeme** především na následující povinnosti vyplývající z uvedených právních předpisů: zajistit **přednostně využití odpadů** před jejich odstraněním, **odpady shromažďovat odděleně** podle jednotlivých druhů a kategorií, **odpady předávat** pouze osobě k jejich převzetí podle zákona o odpadech **oprávněné** (recyklační zařízení, sběrné dvory, sběrné suroviny, skládky, apod.), **zabezpečit odpady** před nežádoucím únikem nebo znehodnocením.

Při kontrolní prohlídce předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Ivana Křehlíková/tel. linka 115)

V rámci stavby požadujeme ochránění stávajících dřevin dle normy ČSN 83 90 61 ochrana dřevin při stavební činnosti. Výkopové práce musí být vedeny minimálně 2,5 m od báze kmene. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu kmene nad 80 cm, měreno ve výšce 130 cm, nebo zapojeného porostu dřevin o ploše nad 40 m², požádá vlastník pozemku o povolení kácení.

Upozorňujeme na ustanovení nařízení č. 18/2009 Sb. hl. m. Prahy o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov. V případě výskytu rorýse obecného a populace netopýrů v souvislosti se zateplením budovy kontaktujte OCP MHMP.

Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Ivana Křehlíková)

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Nikola Bruská/tel. linka 264)

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydáváme závazné stanovisko.

- V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny.
- **S činnostmi spojenými s realizací stavby souhlasíme za následujících podmínek:**
 - používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu
 - při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů
 - mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

- používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje
- pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace
- v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby
- Upozorňujeme, že z hlediska vlivu stavby při běžném užívání preferujeme odvod pachů nad střechu objektu.

Odůvodnění:


Předmětem návrhu předložené projektové dokumentace je žádost o vydání závazného stanoviska pro účely stavebního povolení na stavební akci „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Radek Mrňák v září 2016. Jedná se o rekonstrukci objektu, jejímž cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště – fasády a střechy a tím i zlepšení vnitřního mikroklimatu objektu. V rámci akce bude také do jednotlivých tříd MŠ doplněno umělé větrání VZT jednotkami s rekuperací.

Zdroj tepla (plynová kotelna) bude zachován. Projektová dokumentace neřeší změnu způsobu vytápění, pouze drobné úpravy otopného systému.

Vzhledem k tomu, že v rámci projednávané stavby nedochází ke změně stávajícího zdroje vytápění, ani není zahrnut žádný zdroj uvedený zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou proto naše zájmy dotčeny.

Prostor učeben a místnosti pro odpočinek dětí bude nuceně větrán s odvodem znehodnoceného vzduchu na fasádu objektu. Odvod znehodnoceného vzduchu preferujeme vést nad střechu objektu.

Vlastní prostor stavby spojený se stavební činností lze považovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za dočasný zdroj znečišťování ovzduší. Z důvodu zhoršené kvality ovzduší v hlavním městě Praze je z hlediska prašnosti a emisí vznikající při stavebních činnostech třeba dbát opatření směřujících k ochraně ovzduší a životního prostředí, a proto byly stanoveny výše uvedené podmínky.



Ing. Miroslav Kučera
vedoucí odboru

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor ochrany životního prostředí
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/20/01