



**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ  
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: -

Ze dne: 25. 11. 2016

Naše č. j.: HSHMP 60681/2016

Sp. zn.: S-HSHMP 58112/2016/10060

Vyřizuje: Mgr. Ivana Průšová

Tel.: 281 000 029

E-mail: ivana.prusova@hygp Praha.cz

V Praze dne: 21. 12. 2016

Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

zastoupená

Ing. Radek Mrňák

Novovysočanská 23

190 00 Praha 9

IČO: 49858963

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Soubor energetických opatření objektu Mateřské školy Kroupova 2775, Praha 5 – doplnění o část VZT“, ul. Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov**

Na základě žádosti Městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, zastoupené panem Ing. Radkem Mrňákem, Novovysočanská 23, 190 00 Praha 9, IČO: 49858963, doručené dne 25. 11. 2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Soubor energetických opatření objektu Mateřské školy Kroupova 2775, Praha 5 – doplnění o část VZT“, ul. Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto

**s t a n o v i s k o**

S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Soubor energetických opatření objektu Mateřské školy Kroupova 2775, Praha 5 – doplnění o část VZT“, ul. Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov se

**s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 zák.č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Po celou dobu stavebních úprav musí být dodrženy požadavky § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanovené hygienickým limitem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou  $L_{Aeq,14hod.} = 65$  dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod.  $L_{Aeq,1hod.} = 60$  dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod.  $L_{Aeq,8hod.} = 45$  dB a hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu po dobu mezi 7. a 21. hodinou v pracovních dnech hygienický limit  $L_{Aeq,14hod.} = 55$  dB.
2. Do zahájení provozu musí být předložen protokol, prokazující měřením akreditovaným nebo autorizovaným pracovištěm, že hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku zařízení VZT nepřekročí v chráněných vnitřních prostorech staveb hygienický limit 45 dB po dobu užívání dle požadavků § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
3. Do zahájení provozu musí být předložen protokol o seřízení a zaregulování VZT zařízení a měřením výkonových parametrů VZT (průtočná množství vzduchu) musí být prokázána vyhovující účinnost instalovaných VZT zařízení.





### Odůvodnění:

Dne 25. 11. 2016 byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval pan Ing. T. Marek, AMBIT – sdružení projektantů, Dolnocholupická 40, Praha 4, v září 2016.

Předmětem projektové dokumentace je vzduchotechnické zařízení pro učebny a místnosti pro odpočinek dětí v mateřské škole. Větrání těchto místností je nucené rovnotlaké s přívodem tepelně upraveného filtrovaného vzduchu. Pro nucenou výměnu vzduchu jsou použity 3 rekuperační jednotky se vzduchovými výkony 500 m<sup>3</sup>/h a 2x 660 m<sup>3</sup>/h a. Stanovené dávky čerstvého vzduchu na žáka jsou stanoveny na 20 m<sup>3</sup>/h.

### Upozornění:

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů v dotčených konstrukcích v průběhu prováděných prací může být ve stavební činnosti pokračováno až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě kladného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které musí být Hygienické stanici hl. m. Prahy - pobočce Západ, oddělení hygieny práce, Štefánikova 247/17, Praha 5, předloženo minimálně 30 dní před uvažovaným termínem zahájení prací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Hygienická stanice hl. m. Prahy  
Oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever  
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9  
Tel.: 286 883 451

MUDr. Helena Štolbová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever