








číslo místnosti	účel místnosti	plocha výška	světla výška	náslapná vrstva
1011	CHODBA	75.1	3.03	KER. DLAŽBA
1012	KUCHYŇE + OBÝVACÍ POKOJ	23.22	3.04	PKMA
1013	KOMORA	1.8	2.87	KER. DLAŽBA
1014	POKOJ	13.14	3.03	VLYSY
1015	KUPELNA	6.71	3.03	KER. DLAŽBA

LEGENDA

	PŘIPOJENÍ STÁTNÍHO TELEFONU A KOMUNIKAČNÍCH ZÁSUVEK - vodič UTP Cat5e
	ZÁSUVKA STASAT PRO KH 210
	TELEFONNÍ ZÁSUVKA
	KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA
	PŘIPOJENÍ TV - koaxiální kabel v trubce PVC 21
	STÁVAJÍCÍ DT - ZAKRÝT PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH

ZÁSUVKY SLABOPROUDU VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU SE ZÁSUVKAMI SILNOPROUDU



č. autorizace: AE 534/2019

POZNÁMKA

1. ELEKTRONINSTALACE DLE ČSN 33 2130
2. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-7-701
3. ROZVODNÁ SOUSTAVA- 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN - C - S
4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM : DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41
5. URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000 - 3 : PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ
6. VÝKRES NENAHRAŽUJE REALIZACI ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘI PROVÁDĚNÍ MOHOU NASTAT SITUACE NEPŘEDVÍDANÉ PROJEKTEM - JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

SEZNAM REVIZI

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.2213/1		P H A	
Preslova 2213/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
GENERALNÍ PROJEKTANT	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	10./2024		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	ELiška Hezínová	D.1.4f EL. SLABOPROUD			
VÝKRES		Č.v./Č.REV.	03/0		
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD					