

Tabulka místností				
Číslo	Název	Parametry místnosti		Poznámka
		Plocha [m²]	Výška [m]	
0.01	ZÁDVEŘÍ	10.48	3.30	
0.02	SKLAD POTRAVIN	12.27	1.95	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.03	ŠKRABKA BRAMBOR	5.51	1.95	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.04	CHODBA	28.61	2.70	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.05	STROJOVNA	9.72	2.70	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.06	SKLAD UHLÍ	50.55	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.07	KOTELNA	39.68	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.08	SUŠÁRNA	16.52	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.09	PRÁDELNA	19.16	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.10	SKLAD PRÁDLA	4.94	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.11	PŘÍJEM PRÁDLA	8.15	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.12	SKLAD PRÁDLA	3.22	3.00	ROZVODY ELEKTRO PO REKCI.
0.13	PŘEDSÍŇ	4.05	3.00	
0.14	SPRCHA	3.13	3.00	
0.15	WC	3.16	3.00	

Celková plocha [m²]: 219.16
Celkový objem[m3]: 630.45

LEGENDA:

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 203V, IP20
- DVOJZÁSUVKA 16 A, 230V, IP 20
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP 44
- STROPNÍ SVÍTIDLO
- STROPNÍ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ ekv. 2x36W
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM ČIDLEM ekv. 2x36W
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1X6W S PIKTOGRAMEM
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ DVOJITÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ LUSTROVÝ, 10A, 250V, IP20
- 3F VÝVOD SPORÁK, TROUBA
- 1F VÝVOD, 16A, 250V, IP20
- TLAČÍTKO JEDNOPOLOVÉ
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- HLAVNÍ KABELOVÉ SLB

2966 LED SVÍTIDLO 600x600
Specifikace: viz technická zpráva

3000 LED SVÍTIDLO 1400x200
Specifikace: viz technická zpráva

- RV ROZVADĚČ VÝTAHU
- RB ROZVADĚČ BYTOVÝ
- RE ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RK ROZVADĚČ KOTELNA
- DODATKOVÉ POSPOJENÍ
- DATA ZÁSUVKA DATOVÁ (2xRJ45)
- KAMERA
- OK OPTICKO-KOUŘOVÝ DETEKTOR
- DT DOMÁCÍ TELEFON
- RD DATOVÝ ROZVADĚČ
- VSTUPNÍ AUDIO/VIDEO TABLO
- ČTEČKA KARET A ČIPŮ
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ČIDLO PIR
- POŽÁRNÍ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KLÁVESNICE
- SIR SIRÉNA EZS
- EZS ÚSTŘEDNA EZS
- PK PROPOJOVACÍ KRABICE
- PANIKOVÉ TLAČÍTKO
- STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUD
- STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUD

S

NÁZEV STAVBY
Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská
Hlubočepská 90/40, Praha 5, katastr Hlubočepy [728837]

INVESTOR
Městská část Praha 5
Náměstí 14. října 4, 150 22, Praha 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Astlova 3205 / 3
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Filip Nehonský
ČAUTORIZACE: 0008388
ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. J.Šimánek
KONTROLOVAL: Boris Gondor
TELEFON: 725 909 006

OBJEKT: SO.01 - OBJEKT
ČÁST: D.2.5-6.1 ROZVODY EL. SIL. ZAŘ. A ZAŘÍZENÍ EL. KOMUNIKACÍ
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2024.02
DATUM: 12.2024
MĚŘÍTKO VÝKRESU: -
FORMÁT: -
REVIZE: ----
DATUM REVIZE: ----
ROZSAH A OBSAH PD: Dokumentace pro provádění stavby
ČÍSLO: D.2.5-6.1-01
PARE