Tabulka místností					
Číslo	Název	Parametry místnosti		Osvětlení [lux]	Poznámka
		Plocha [m²]	Výška [m]		
2.01	SCHODIŠTĚ, S PODESTOU	61,46	4,44	150	
2.02	ŠATNA DĚTÍ	10,92	4,44	100	
2.03	ŠATNA DĚTÍ	17,89	4,26	100	
2.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,9	4,26	100	ELEKTRO ROZVODY PO REKONSTUKCI
2.05	UMÝVÁRNA	11,02	4,26	200	ELEKTRO ROZVODY PO REKONSTUKCI
2.06	WC DĚTI	11,02	4,26	200	ELEKTRO ROZVODY PO REKONSTUKCI
2.07–09	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	4,57	4,26	200	ELEKTRO ROZVODY PO REKONSTUKCI
2.10	SKLAD	6,79	4,26	200	
2.11	SKLAD	2,74	4,26	100	
2.12	SKLAD HRAČEK	2,91	4,26	100	
2.13	HERNA	52,47	4,26	300	
2.14	SCHODIŠTĚ	12,82	4,26	150	ELEKTRO ROZVODY PO REKONSTUKCI
2.15	PRACOVNA	66,33	4,28	300	
2.16	KANCELÁŘ	14,94	4,26	200	
2.17	CHODBA	9	4,26	100	
2.18	HERNA	48,18	4,26	300	
2.19	SKLAD	6,67	4,26	200	
2.20	SKLAD	2,65	4,26	100	
2.21	SKLAD HRAČEK	2,85	4,26	100	
2.22	PRACOVNA	64,68	4,23	300	

Celková plocha [m²]: 414,82
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA:

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 203V, IP20
- DVOJZÁSUVKA 16 A, 230V, IP 20
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP 44
- STROPNÍ SVÍTIDLO
- STROPNÍ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ ekv. 2x36W
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM ČIDLEM ekv. 2x36W
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1X6W S PIKTOGRAMEM
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ DVOJITÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ LUSTROVÝ, 10A, 250V, IP20
- 3F VÝVOD SPORÁK, TROUBA
- 1F VÝVOD, 16A, 250V, IP20
- TLAČÍTKO JEDNOPOLOVÉ
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- LED SVÍTIDLO 600x600 Specifikace: viz technická zpráva
- LED SVÍTIDLO 1400x200 Specifikace: viz technická zpráva

- RV ROZVADĚČ VÝTAHU
- RB ROZVADĚČ BYTOVÝ
- RE ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RK ROZVADĚČ KOTELNA
- DODATKOVÉ POSPOJENÍ
- DATA ZÁSUVKA DATOVÁ (2xRJ45)
- KAMERA
- OK OPTICKO-KOUŘOVÝ DETEKTOR
- DT DOMÁCÍ TELEFON
- RD DATOVÝ ROZVADĚČ
- VSTUPNÍ AUDIO/VIDEO TABLO
- ČTEČKA KARET A ČIPŮ
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ČIDLO PIR
- POŽÁRNÍ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KLÁVESNICE
- SIR SIRÉNA EZS
- EZS ÚSTŘEDNA EZS
- PK PROPOJOVACÍ KRABICE
- PANIKOVÉ TLAČÍTKO
- STOUPACÍ VEDENÍ SLABOPROUD
- STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUD

-----	----	03.2025
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDANÍ

REVIZE DOKUMENTACE

STAVBA
Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská
Hlubočepská 90/40, Praha 5, katastr Hlubočepy [728837]

INVESTOR
Městská část Praha 5
Náměstí 14. října 4, 150 22, Praha 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Astlova 3205 / 3
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Filip Nehonský
ČAUTORIZACE: 0008388
ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. J.Šimánek
KONTROLOVAL: Boris Gondor
TELEFON: 725 909 006

OBJEKT: SO.01 - OBJEKT
ČÁST: **D.2.5-6.1 ROZVODY EL. SIL. ZAŘ. A ZAŘÍZENÍ EL. KOMUNIKACÍ**
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2024.02
DATUM: 12.2024
REVIZE: ----
DATUM REVIZE: ----
MĚŘÍTKO VYKRESU: -
ROZSAH A OBSAH PD: Dokumentace pro provádění stavby
ČÍSLO: D2.5-6.1-04
FAME