



## Legenda vytápění



Elektrický přímotopný sálavý konvektor s elektronickým termostatem a možností ovládání přes pilotní vodič. Napájení 230 V/50Hz, krytí IP24. Napojen přes samostatný jistič, ovládaný HDO.



Elektrický přímotopný konvektor s elektronickým termostatem a možností ovládání přes pilotní vodič. Napájení 230 V/50Hz, krytí IP24. Napojen přes samostatný jistič, ovládaný HDO.

Ozn.	Místnost	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	Prostor kavárny	29.5
1.02	Předsíňka	2.8
1.03	WC personál / výlevka	1.6
1.04	WC muži	1.7
1.04a	Předsíň WC muži	1,3
1.05	WC ženy + bezbariérové Terasa	4.0
1.05		35,46

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**FETTERS**

FETTERS management, s.r.o.  
IČ: 014 05 471

adresa: Návršní 2030/8  
140 00 Praha 4-Krč  
zodp. proj.: Ing. arch. Martin Tomášek  
tel.: +420 774 800 218  
email: info@fettters.cz  
web: www.fettters.cz

PŮVODNÍ ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH  
PEŠÁKARCHITEKTI

adresa: Krupská 1750/10  
100 00 Praha 10  
zodp. proj.: Ing. arch. Michal Pešák  
tel.: +420 739 540 768  
email: michal@pesakarchitekti.cz  
web: www.pesakarchitekti.cz

STAVEBNÍK



Městská část Praha 5  
IČ: 000 63 631

adresa: nám. 14. října 1381/4  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
tel.: +420 257 000 511  
email: podatelna@praha5.cz  
web: www.praha5.cz

PROJEKTANT ČÁSTI  
TZB design s.r.o.

adresa: Levského 3195/31  
143 00 Praha 12 – Modřany

projektant: Ing. Jan Myšička  
zodp. proj.: Ing. Jan Myšička  
tel.: +420 732 933 758  
email: mysicka@tzb-design.cz  
web:

datum:

podpis:

STAVBA

Park na Dívčích hradech  
parc. č. 917, 918/7, k.ú. Smíchov

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO-01  
D.1.4.1. Vytápění

ČÍSLO ZAKÁZKY 2131  
DATUM 06.2024  
MĚŘÍTKO  
FORMÁT  
SO-01: ±0,000=274,40 m.n.m!!!

ČÍSLO PARÉ

PŮDORYS OBJEKTU

2