

Váš dopis ze dne:
18.12.2024
Vyřizuje / telefon:
Ing. Lukáš Krönes / 267052872

Iveta Novotná
Kouřimská 2350/3
130 00 Praha 3 Vinohrady

V Praze dne 07.01.2025

Vyjádření k žádosti o připojení na hladině NN – P5, ul. Kroupova, parc.č. 917, 918/7, k.ú. Smíchov

S Vaším požadavkem na připojení výše uvedeného pozemku na distribuční síť 1 kV v majetku PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasíme. Požadovaný příkon elektřiny pro odběr $P = 22 \text{ kW}$ (hlavní jistič před elektroměrem $3 \times 25 \text{ A}$) zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy:

a) **Rozvody 1 kV**

Nový odběr klubovny bude připojen z nové SS 102, která bude připojena beze spojky pomocí nového AYKY-OT $3 \times 240 + 120$ na stávající obnovovaný kabel NN RIS 134/363 - RIS 133/2775 ($3 \times 240 + 120$, AYKY). Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou S-147935 (Kroupova - obnova KNN, kVN).

Uvedené technické řešení doporučujeme zapracovat do projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru (dále jen „projektová dokumentace“) v rámci celé výstavby. Vyhotovenou projektovou dokumentaci předložte PREdi k odsouhlasení. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme Vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvě, aby mohla být smlouva nejpozději do 90 dní vzájemně podepsána. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedené smlouvy, rezervace příkonu zaniká.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PRE distribuční služby, a.s. - Analýzy a příprava odběrných míst, e-mail: podporasp@pre.cz.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.


Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**. Ten lze získat osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů nebo na e-mailové adrese kds@predistribuce.cz, **a to nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost našeho vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení