

R2.1

MODULOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU/DO SDK S REZERVOU 36 MODULŮ
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ STAVBY
In=80 A
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUT. ODPOJENÍM
EL. SÍŤ: TN-(C)-S, 400/230V, 50 Hz AC

antas projekční atelier	ANTAS s.r.o. Kolovratská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00060631 tel./fax.: 326 774 215 e-mail: antas@antas.cz	Ing. Lukáš Fišlech OPRÁVNĚNÍ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fišlech	
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Zahorského, Praha 5		PROJEKTANT Ing. Jaroslav Albera	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATE DOKUMENTACE DPS
MÍSTOR Městská část Praha 5, náměstí 14, Ipra 4, 150 22 Praha 5, IČO:00063631		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY A
		IN. ZPRÁVCE D1.1.4 ELO	DATUM 11/2016
Rozvaděč R2.1 ELO		Č. PŘÍLOH 12	ROVNÍ 00	ČÍSLO KAPE