

LEGENDA - SILNOPROUD

- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 7
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM
- 3FÁZOVÝ VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ
- POHYBOVÉ ČIDLO
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S EL. PŘEDŘADNÍKEM
- SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU INVESTORA
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM, 1h
- SVĚTELNÉ ROZVODY
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY
- ROZVODY PRO ŽALUZIE
- SPOLEČNÉ HLAVNÍ TRASY
- OVLADAČ ŽALUZIÍ – DO ROZVADĚČE – JYSTY 3x2x0,8
- PŘIPOJENÍ ŽALUZIÍ/MARKYZY – DO ROZVADĚČE – CYKY 5x1,5–J
- ZÁSUVKA 230V + PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- ZÁSUVKA 230V
- 400V ZÁSUVKA 400V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A – POD OMÍTKU IP44
- VYPÍNAČ 40A/3 V PROVEDENÍ POD OMÍTKU IP54
- ROZVADĚČ

POZNÁMKA

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou, v lištách, a na kabelových roštěch
Dimenze jednotlivých okruhů viz výkres rozvaděčů
Při instalaci rozvodů pro technologické rozvody (VZT, MaR atd.,) je nutná koordinace jednotlivých vývodů

anitas projekční atelier
ANITAS s.r.o.
Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 00063631
tel./fax : 326 774 215
e-mail: anitas@anitas.cz

HIP	Ing. Lukáš Fridrich
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš Fridrich
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Altera
STAVBA	Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5
ČÍSLO ZAKÁZKY	-
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
INVESTOR	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631
MĚŘÍTKO	1:50
POČET FORMÁTŮ A4	2
PŘÍLOHA	Půdorys 1. PP ELO
DÍL (PROFESE)	D1.1.4f ELO
DATUM	11/2016
Č. PŘÍLOHY	03
REVIZE	00
ČÍSLO KOPIE	