R2.2

MODULOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU/DO SDK S REZERVOU 36 MODULŮ
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ STAVBY
In=80 A
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUT. ODPOJENÍM
EL. SÍŤ: TN-(C)-S, 400/230V, 50 Hz AC



EL. SÍŤ: TN-(C)-S, 400/230V, 50 Hz AC

anitas projekční atelier — ANITAS s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 00063631, tel./fax : 326 774 215, e-mail: anitas@anitas.cz	HIP: Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Altera	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:100	POČET FORMÁTŮ A4: 4
PŘÍLOHA: Rozvaděč R2.2 ELO	DÍL (PROFESE): D1.1.4f ELO	DATUM: 11/2016
	Č. PŘÍLOHY: 13 — REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE