

LEGENDA

- JÍMACÍ SOUSTAVA ALMgSi 8mm
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA
- JT JÍMACÍ TYČ
- PJ pomocný jímač
- PŘIPOJENÍ NA UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI přes zkušební svorku v ochranné trubce

POZNÁMKA

Na střeše objektu bude instalována mřížová jímací soustava osazena jímacími tyčemi a pomocnými jímači.
V místě osazení VZT výústek budou oddálené jímače 1m nad chráněným zařízením.
Jímací soustava bude uzemněna přes zkušební svorky na uzemňovací soustavu.
Uzemňovací soustava je tvořena uzemňovací páskou FeZn 30/4 položenou do rostlého terénu.
V prostoru u RH je nutno vyvést uzemnění pro připojení k hlavnímu pospojování.

Místa svodů budou před realizací konzultována s architektem.

anitas projekční atelier — ANITAS s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 00063631, tel./fax : 326 774 215, e-mail: anitas@anitas.cz	HIP: Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Altera	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:100	POČET FORMATŮ A4: 10
PŘÍLOHA: Půdorys STŘECHY ELO	DÍL (PROFESE): D1.1.4f ELO	DATUM: 11/2016
	Č. PŘÍLOHY: 06 — REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE