

POZNÁMKA

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou, v lištách, a na kabelových roštěch
Dimenze jednotlivých okruhů viz výkres rozvaděčů
Při instalaci rozvodů pro technologické rozvody (VZT, MaR atd.,) je nutná koordinace jednotlivých vývodů

anitas projekční atelier — ANITAS s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 00063631, tel./fax : 326 774 215, e-mail: anitas@anitas.cz	HIP: Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Altera	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:50	POČET FORMÁTŮ A4: 2
PŘÍLOHA: Půdorys 1. PP MAR	DÍL (PROFESE): D1.1.4h MAR	DATUM: 11/2016
	Č. PŘÍLOHY: 02 — REVIZE: 00	ČÍSLO KOPIE