PREdistribuce, a. s.
150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516
bankovní spojení: 17551853/0300

Ing. Roman Bílek
mjr. Frymla 296/8
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon	V Praze dne
09.12.2016	300038513	Forejt/267052872	14.12.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci „Rekonstrukce č.p. 886/4" – ul. Záhorského 886, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.
Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem Pi = 36 kW / Ps = 25 kW bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběry se osadí před elektroměry hlavní jističe: objekt 1x **3x40 A**, byt správce 1x **3x25 A**.

Objekt bude z rozpínací skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.
Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.
K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.
Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.
Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
31

S pozdravem

Ing. Milan Válek
vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Příloha: Projektová dokumentace
Kopie: S 24 100

KRPA FORM, a.s., PRE 025 / 02.12