



POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVEŇ HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTOVÁNÍ SVISLÉHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTLÍKEM

POZN. 11 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ NA FASÁDU KE STÁVAJÍCÍM JEDNOTKÁM OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

REVIZE 052

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru	<div><div>KGMTRADE</div><div></div><div></div><div>spol. s r.o.</div></div>	
	ing. R. Jakoubek	Ing. J. Jakoubek			
Investor:	Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5, 150 22				
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 13, 15 PRAHA - SMÍCHOV				
Akce: <div>CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ</div> <div>ŠTEFÁNIKOVA 13, 15</div> <div>PRAHA - SMÍCHOV</div>				Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY
				Datum	10/2024
				Formát	A3
				Měřítko	1:750
Objekt: C	SITUAČNÍ VÝKRESY			Číslo přílohy	C.2
Obsah:	Katastrální situační výkres				