



POZN. 10 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ MIN. 600mm NAD ÚROVEŇ HH VNĚJŠÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU DVORA. OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

POZN. 20 – ZAKRYTOVÁNÍ SVISLÉHO VEDENÍ CHLADIVA PO FASÁDĚ – PROVEDENO OPLECHOVANÝM KASTLÍKEM

POZN. 11 – OSAZENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ NA FASÁDU KE STÁVAJÍCÍM JEDNOTKÁM OSAZENO NA KONZOLÍCH DLE PROVÁDĚČÍHO PŘEDPISU DODAVATELE JEDNOTKY

REVIZE 052

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	Ved.ateliéru	<div>KGM TRADE J&C DIPOS spol. s r.o.</div>	
	ing. R. Jakoubek	Ing. J. Jakoubek			
Investor:	Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5, 150 22				
Místo stavby:	ŠTEFÁNIKOVA 13, 15 PRAHA - SMÍCHOV				
Akce:	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ŠTEFÁNIKOVA 13, 15 PRAHA - SMÍCHOV			Stupeň dok.	POVOLENÍ STAVBY
				Datum	10/2024
				Formát	A3
Objekt:	C SITUACNÍ VÝKRESY			Měřítko	1:500
Obsah:	koordinační situační výkres			Číslo přílohy	C.3