

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Obsah: Rozvaděč RP.4 - doplnění

Akce: CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ V OBJEKTU ŠTEFÁNIKOVA 21

Elektroinstalace

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ, NÁSTĚNNÝ
KRYTÍ: 40/20
ROZMĚRY: STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
DĚLENÍ: -
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: LAICKOOU OBSLUHOU
PŘÍVOD (Y): SPODEM
VÝVODY: HOREM

JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RP.4, V.Č. bez štítku IP40/20, 3x230/400V, 40 A.
ROZVADĚČ BUDE DOZBROJEN PODLE VÝKRESU.
UMÍSTĚNÍ: 4NP, CHODBA 3.11.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Martin Jirků										Investor: M.č. Praha 5, 14. října 1381/4, Praha 5				Zak.číslo: PRORE240010		A.K.: 171024		Listů: 2	
Kontroloval: Ing. Jiří Kvítek														Změna/Datum:		V.č.: D.1.4.E11		List: 1	
Datum : 19.11.2024														Měřítko: N					