



LEGENDA ČAR

- STUDENÁ VODA PITNÁ
- CIRKULACE TEPLÉ VODY
- TEPLÁ VODA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ	POPIS
UM	UMYVADLO KERAMICKÉ, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2X ROHOVÝ VENTIL DN 15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA UMYVADLOVÁ
P	PISOÁR, VTKOVÁ ARMATURA S VNITŘNÍM ČIDLEM
V	VÝLEVKVA ZÁVĚSNÁ, 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC, ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ
S	SPRCHOVÝ ŽLAB DO KOUTA, SPRCHOVÁ BATERIE S TERMOSTATICKÝM VENTILEM A ČASOVAČEM, NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÉ RAMÍNKO NAKLÁPĚCÍ

- POZNÁMKY:
- VÝŠKU NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO UPRAVIT PO SPECIFIKACI ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOREM!
 - MATERIÁL POTRUBÍ VNITŘNÍHO ROZVODU VODY - PP-R
 - ROZVOD PITNÉ VODY BUDE OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. 10 MM
 - TERMOSTATICKÝ VENTIL DN20
 - ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 999 l, ZTRÁTA 135 W, VÝKON TOPNÉ JEDNOTKY 12 a 9 kW, TLAK 0,3 MPa
 - Č - CIRKULAČNÍ ČERPADLO, 230 V, 10 BAR

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Městská část Praha 5
náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

**PD - MŠ a ZŠ Barrandov I.,
objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy -
sociální zázemí pro sportovní areál**

■ kraj:
Hlavní město Praha

■ MÚ / OU:
Praha 5

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10/2016

■ zakázkové číslo:
O 16 036

■ stupeň PD:
DZS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Jan Topič, PhD.

■ vypracoval:
Ing. Jan Topič, PhD.

■ kontroloval:
Ing. Martin Fejks

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:50

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
VNITŘNÍ VODOVOD - PŮDORYS 1NP

D.1.4.1.19