

ČESKÁ REPUBLIKA

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 62, 121 24 Praha 2



HZSAX009LO3E

Č.j.: HSAA- 15202-3/2016

Váš dopis zn.:

Počet listů: 2

Přílohy: 0

OWO.CZ, s.r.o.

Davidkova 675/76

182 00 Praha 8

V Praze dne: 09.12.2016

Vyřizuje za PO: Jitka Klímová, tel.: 950 857 504, e-mail: jitka.klimova@hzspraha.cz

Vyřizuje za OOB: por. Zdena Chmurovská DiS., tel.: 950 857 510

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva**

Název stavby: vestavba do půdního prostoru ZŠ Tyršova

Místo stavby: Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy 430/1

Stavebník: MČ Praha 5

Zpracovatel PBŘ: Daniel Jech 9/2016

Předložena dokumentace pro: sloučené územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami.**

#### **Podmínky:**

Na střeše objektu dotčeného stavbou je umístěna rotační siréna, která je zapojena do jednotného systému varování a vyznění. Na základě § 23 odst. 2 písm. c) a d) a § 25 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zachovat funkčnost sirény po celou dobu stavebních úprav.

V případě nutnosti jakékoliv manipulace, dočasného odpojení nebo přemístění sirény, kontaktujte HZS hl. m. Prahy, oddělení Ochrany obyvatelstva, por. Mgr. Michala Zámečníka tel.: 607 251 793, e-mail: [michal.zamecnik@hzspraha.cz](mailto:michal.zamecnik@hzspraha.cz) nebo nrap.. Františka Votavu tel.: 950 811 568, e-mail: [frantisek.votava2@hzspraha.cz](mailto:frantisek.votava2@hzspraha.cz).

#### **Odůvodnění**

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti


staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Posouzená dokumentace zároveň splňuje požadavky § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stanovisko je vydáno pro potřeby příslušného stavebního úřadu.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



mjr. Ing. Jan Havlína  
vedoucí oddělení prevence pro  
Prahu 5, 13, 16 a 17