



OWO.CZ, s.r.o.

Davídkova 675/76

182 00 PRAHA 8 - LIBEŇ

Váš dopis zn.

Naše č.

MC05 71621/2016/OŽP/iva

Vyřizuje / linka

Ivachňuková Taťána /

257000461

Datum

29.12.2016

**Věc: ZŠ Tyršova – půdní vestavba, U Tyršovy školy 430/1, k.ú. Jinonice, Praha 5**

Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 vydává pro účely stavebního a územního rozhodnutí a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

**Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska vodního hospodářství (Bc. Jarmila Wolfová/tel. linka 186)**

Dle § 32 odst. 2 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydáváme **souhlasné vyjádření**.

Jedná se o vestavbu 4 učeben do půdního prostoru stávající budovy. Odtokové poměry se nemění, způsob likvidace dešťových vod nebude změněn.

Vzhledem k tomu, že v předloženém záměru nebyly shledány žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s vodním zákonem a jeho prováděcími předpisy, vydal vodoprávní úřad **souhlasné vyjádření bez připomínek**.

**Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska odpadového hospodářství (Martin Páv, DiS./tel. linka 162)**

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech) a § 32 odst. 2 zákona č.

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, Vám k výše uvedené akci na základě předložené žádosti a projektové dokumentace **vydáváme souhlasné vyjádření, pokud** bude s veškerými stavebními odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., - o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., - o podrobnostech nakládání s odpady), tak jak je uvedeno v bodě B.8 Zásady organizace výstavby Souhrnné technické zprávy PD.

Přesto Vás **upozorňujeme** především na následující povinnosti vyplývající z uvedených právních předpisů: zajistit **přednostně využití odpadů** před jejich odstraněním, **odpady shromažďovat odděleně** podle jednotlivých druhů a kategorií, **odpady předávat** pouze **osobě** k jejich převzetí podle zákona o odpadech **oprávněné** (recyklační zařízení, sběrné dvory, sběrné suroviny, skládky, apod.), **zabezpečit odpady** před nežádoucím únikem nebo znehodnocením.

**Při kontrolní prohlídce** předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

**Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Ivana Křehlíková/tel. linka 115)**

V rámci uvedeného záměru je potřeba pokácet dva stromy, Moruši bílou o obvodu kmene 99 cm, ořešák královský obvod kmene 119 cm. Dle dendrologického průzkumu jsou stromy v havarijním stavu, s četnými dutinami s rozvojem dřevokazných hub. Vlastník pozemku oznámí kácení uvedených dřevin z havarijních důvodů. Zachovávané dřeviny v okolí stavby budou ochráněny dle normy ČSN 83 90 61 ochrana dřevin při stavební činnosti.

**Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Ivana Křehlíková/ tel.linka 115)**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

**Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Nikola Bruská/tel. linka 264)**

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydáváme závazné stanovisko.

- V rámci užití tepelných zdrojů nejsou naše zájmy dotčeny.
- **S činnostmi spojenými s realizací stavby souhlasíme za následujících podmínek:**
  - používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu
  - při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů
  - mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

- používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje
- pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace
- v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby
- Upozorňujeme, že z hlediska vlivu stavby při běžném užívání preferujeme **odvod pachů nad střechu objektu**.

#### Odůvodnění:


Předmětem návrhu předložené projektové dokumentace je žádost o vydání závazného stanoviska pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební akci „ZŠ a MŠ Tyršova, obj. ZŠ, Praha 5 – Jinonice – vestavba do půdního prostoru – PD“. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jan Vinař v září 2016.

Stávající zdroj tepla (plynová kotelna o celkovém tepelném výkonu 480 kW, ve které je osazena kaskáda čtyř plynových kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 120 kW) bude zachován. Změna způsobu vytápění není předmětem PD. TUV bude připravována ve stávajícím zásobníkovém ohříváči o objemu 800 l.

Vzhledem k tomu, že v rámci projednávané stavby nedochází ke změně stávajícího zdroje vytápění, ani není zahrnut žádný zdroj uvedený zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou proto naše zájmy dotčeny.

Prostory sociálního zázemí budou větrány nuceně. Odvod znehodnoceného vzduchu bude veden nad střechu objektu. Podkrovní učebny budou větrány přirozeně okny a pomocí šachtového větrání. Šachtové potrubí je tvořeno VZT potrubím zakončeným nad střechou objektu.

Vlastní prostor stavby spojený se stavební činností lze považovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za dočasný zdroj znečišťování ovzduší. Z důvodu zhoršené kvality ovzduší v hlavním městě Praze je z hlediska prašnosti a emisí vznikající při stavebních činnostech třeba dbát opatření směřujících k ochraně ovzduší a životního prostředí, a proto byly stanoveny výše uvedené podmínky.



Ing. Miroslav Kučera  
vedoucí odboru

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor ochrany životního prostředí  
námi 14 října 4, 150 22 Praha 5  
11/29/01

