



Váš dopis zn.

Ze dne 5. 12. 2016

Naše značka PVK 66766/OTPČ/16

Vyřizuje Petra Heizmanová
Operativní útvar provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 120

E-mail petra.heizmanova@pvk.cz

Datum 7. 12. 2016

OWO.CZ, s.r.o.

Davídkova 675/76

182 00 Praha 8

**ZŠ Tyršova, obj. ZŠ, Praha 5 Jinonice – vestavba do půdního prostoru, U
Tyršovy školy 430/1, Praha 5 Jinonice**

Stavebník: Městská část Praha 5, nám. 14. Října 1381/4, 150 22 Praha 5

Předmětem předložené projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je vestavba do půdních prostor v budově ZŠ a MŠ Tyršova na parcelním č. 761 v Praze 5 Jinonicích.

Pro objekt ZŠ a MŠ jsou již vybudovány stávající přípojky vody a kanalizace, není vyžadováno nové napojení. Zásobování vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou, nástavba bude napojena na stávající rozvody vody objektu. Splaškové vody budou napojeny do stávající vnitřní kanalizace a dále do stávající kanalizační přípojky. Vestavbou nedojde k navýšení bilance odvodu dešťových vod, napojení střechy bude stávající.

Odběrné místo je evidováno pod technickým č. odběru 303773-44, 303773-191, 303773-26.

Podmínkou našeho souhlasného stanoviska je kladné vyjádření správce sítí Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k navýšení potřeby vody, odvodu splaškových vod do/z objektu.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního rozvodu vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806– Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek. U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 840 111 112
E: info@pvk.cz, www.pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297,
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635