



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 24.11. 2016
Naše č. j.: HSHMP 58116/2016
Sp. zn.: HSHMP 58116/2016/10061
Vyřizuje: Ivana Soukupová
Tel.: 281000454
E-mail: ivana.soukupova@hygpraha.cz
V Praze dne: 16.12. 2016

Městská část Praha 5
nám. 14. října 4
Praha 5
zastoupená
Ing. Radek Mrňák
Novovysočanská 23
Praha 9
IČO 49858963

**Stanovisko k projektové dokumentaci – soubor energetických opatření objektu Mateřské školy
Lohniského 851, Praha 5 – doplnění o část VZT**

Na základě žádosti Městské části Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5, zastoupené Ing. Radkem Mrňákem, Novovysočanská 23, Praha 9, IČO 49858963, doručené dne 24.11.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, předložený návrh projektové dokumentace na soubor energetických opatření v objektu opatření objektu Mateřské školy Lohniského 851, Praha 5 – doplnění o část VZT.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto

s t a n o v i s k o

S návrhem projektové dokumentace na soubor energetických opatření v objektu opatření objektu Mateřské školy Lohniského 851, Praha 5 – doplnění o část VZTse

souhlasí.

V souladu s § 77 zák.č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Po celou dobu stavebních úprav musí být dodrženy požadavky § 11 a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanovené hygienickým limitem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou $L_{Aeq,14hod.} = 65$ dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. $L_{Aeq,1hod.} = 60$ dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod. $L_{Aeq,8hod.} = 45$ dB a hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu po dobu mezi 7.a 21. hodinou v pracovních dnech hygienický limit $L_{Aeq,14hod.} = 55$ dB. ř
2. Do zahájení provozu musí být předložen protokol, prokazující měřením akreditovaným nebo autorizovaným pracovištěm, že hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku zařízení VZT nepřekročí v chráněných vnitřních prostorech staveb hygienický limit 45 dB po dobu užívání dle požadavků § 11 NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
3. Do zahájení provozu musí být předložen protokol o seřízení a zaregulování VZT zařízení a měřením výkonových parametrů VZT (průtočná množství vzduchu) musí být prokázána vyhovující účinnost instalovaných VZT zařízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24.11.2016 jste nás požádali o stanovisko k výše uvedené projektové dokumentaci, zpracované AMBIT – sdružení projektantů, Dolnocholupická 40, Praha 4, č. zakázky MR – 731 - PPS, datum 9/2016.

Předmětem projektové dokumentace je vzduchotechnické zařízení pro třídy dětí mateřské školy. Po zateplení obvodového pláště a výměně oken z okna s nižší schopností infiltrace je doplněn systém



HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

nuceného rovnotlakého větrání. Přívod tepelně upraveného a filtrovaného vzduchu zajišťují dvě rekuperační jednotky s rekuperačním výměníkem., el. dohřívacem, filtrem a dvojicí ventilátorů s proměnlivými otáčkami. Výkon těchto jednotek je ovládán čidlem CO₂. Pro každou třídu MŠ bude osazena samostatná VZT jednotka, která zajistí výměnu čerstvým vzduchem 20 m³/h na dítě.

UPOZORNĚNÍ:

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů v dotčených konstrukcích v průběhu prováděných prací může být ve stavební činnosti pokračováno až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě kladného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které musí být Hygienické stanici hl.m. Prahy - pobočce Západ, oddělení hygieny práce, Štefánikova 247/17, Praha 5, předloženo min. 30 dní před uvažovaným termínem zahájení prací.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 883 001-2