



Tabuľka miestnosti			
	OZNAČENÍ	NÁZEV	VÝŠKA
	2.01	Chodba	3,00
	2.02	Multifunkčný sál	3,53–5,37
	2.03	Kmenová učebňa	3,30
	2.04A	Kmenová učebňa1/2	3,30
	2.04B	Kmenová učebňa2/2	3,30
	2.05	Učebňa	3,53–5,37
	2.06	Technická miestnosť	5,50
	2.07	WC dívky	2,90
	2.07a	Umyvárna dívky	2,90
	2.08	WC chlapci	2,90
	2.08a	Umyvárna chlapci	2,90
	2.09	WC vyučujúci	2,60
	2.09a	Umyvárna vyučujúci	2,60
	2.10	WC imobilní	2,60
	2.11	Plošina imobilní	--

POZNÁMKA K EVAKUAČNÍMU ROZHLASU:
KABELY 1-CHKE-V A JXFE-V BUDOU VEDENY NAD PODHLEDEM VOLNĚ A KE STROPU NEBO STĚNÁM
BUDOU VÝZD PŘICHYČENY OHNÍDOLNÝMI KABELOVÝMI PŘÍCHYTKY SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI
POŽÁRU. PRO PŘÍCHYTKY BUDOU POUŽITÝ KOVOVÉ HMOŽDINKY NEBO SROUBY DO BETONU. SVODY Z
PODHLÉDU K REPRODUKTORŮM NA STĚNÁCH NEBO K MIKROFONNÍMU PULTU BUDOU V OHEBNÝCH
TRUBKÁCH PRO OMIŤKOU.