

Váš dopis ze dne:

05.09.2017

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Forejt / 267052872

Karlínblok s.r.o.

Pernerova 659/31a

186 00 Praha 8 Karlín

V Praze dne 06.09.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „ZŠ Waldorfská – provedení nového pavilonu“ – ul. Mezi Rolemi 34/8, k.ú. Jinonice, Praha 5.

S předloženou projektovou dokumentací z 02/2017 pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Technické řešení odpovídá návrhu zajištění připojení stavby ze sítě PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi), SPP č. D-143640.

Výstavba rozvodného zařízení (majetek PREdi) pro dodání požadovaného příkonu elektřiny bude zajišťována v rámci investičního plánu plně nákladem PREdi.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdistribuce, a.s. v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. (www.predistribuce.cz).

Za dodržení platných norem a předpisů, odpovídá projektant a prováděcí firma.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem



Ing. Milan Válek

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Projektová dokumentace

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
31