



SEZNAM REVIZÍ

1.

LEGENDA

- NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ
- FLEXIBILNÍ PLYNOVÁ PŘIPOJOVACÍ HADICE 1/2" vč. G1/2"

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- TYP PODRUŽNÉHO PLYNOMĚRU PLYNOMĚRU UPŘESNÍ DISTRIBUTOR PLYNU (ref. výrobek PREMAGAS BK G4)
- DRÁŽKU VE ZDIVU JE NUTNO DOSTATEČNĚ VYLOŽIT MALTOU, POTRUBÍ MUSÍ BÝT IZOLOVÁNO PROTI PŘÍMÉMU STYKU SE ZAZDÍVACÍM MATERIÁLEM
- NAVŘZENÁ PLYNOVÁ TOPIDLA BUDOU NÁSTĚNNÁ V PROVEDENÍ ODTAHU SPALIN PŘES ZEĎ O VÝKONU 2,4 kW, VNĚJŠÍ ROZMĚRY 460x200x580 mm; TŘÍDA NOx 4
- ODBOČKA NA VARNOU DESKU BUDE PROVEDENA MIMO KOMÍNOVÉ TĚLESO, POD ÚROVNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE OSAZENA REDUKCE NA FLEXIBILNÍ TLAKOVOU PŘIPOJOVACÍ HADICI
- PROJEKTANT NEMÁ POTVRZENÝ VÝSKYT PRŮDUCHU V TOMTO PODLAŽÍ, JE NUTNÉ PROVÉST OVĚŘENÍ A PŘÍZPŮSOBIT PROVÁDĚNÍ PRACÍ (MĚLKÉ DRÁŽKY PROVÁDĚNÉ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ); V PŘÍPADĚ PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI PROVEDENÍ PRACÍ DLE NAVRHOVANÉHO TRASOVÁNÍ JE MOŽNÉ PROVÉST SDK KASTLÍK S VĚTRACÍM OTVOREM, popř. POVRCHOVÉ VEDENÍ - NUTNÉ ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM INVESTORA A AUTORSKÝM DOZOREM

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 4		P H A	
		Zahradníčkova 24/32, Praha 5 – Motol			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	05/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO–01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.4b PLYNOVÉ ROZVODY			
VÝKRES			Č.V./Č.REV.		
PŮDORYS ROZVODŮ PLYNU – NÁVRH			02/0		