

SEZNAM REVIZÍ


1.

LEGENDA

VZDUCHOTECHNICKÉ FALCOVANÉ POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU VEDENO NAD PODHLEDEM

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT AUTOR. DOZOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V KOORDINACI S UMÍSTĚNÍM STROPNÍCH SVĚTEL
- VESTAVNÁ DIGESTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU - PŘI MAXIMÁLNÍM NASTAVENÍ VÝKONU DOSAHUJE PROUDĚNÍ VZDUCHU ALESPŮŇ 600 m³/h PŘI AKUSTICKÉM TLAKU DO 64 dB, LED OSVĚTLENÍ



AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 4		P H A	
		Zahradníčkova 24/32, Praha 5 – Motol			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	05/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.4c VZDUCHOTECHNIKA			
VÝKRES				Č.V./Č.REV.	
PŮDORYS VĚTRÁNÍ – NÁVRH				02/0	