

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 * tel.: 296 336 700 * podatelna@hygp Praha.cz * ID: zpqai2i

Ing. arch. František Prajer
Jeremenkova 88
140 00 Praha 4

Naše č.j.: HSHMP 57338/2014 Z.HK/NOV
Sp. značka: S- HSHMP 57338/2014
Vyřizuje: Novotná / tel. 257000823
V Praze dne 16.12.2014

Závazné stanovisko k PD pro územní a stavební řízení – Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5, Košíře

Na základě žádosti Ing. arch. Františka Prajery, Jeremenkova 88, Praha 4, IČ 44847181, zastupujícího MČ Praha 5, Nám. 14. října 4, IČ 00063631 ze dne 4.12.2014, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění předloženou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5, Košíře

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy toto **závazné stanovisko**: S předloženou PD k územnímu a stavebnímu řízení na akci: Přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, Praha 5, Košíře se

s o u h l a s í

za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zajistit technickými a organizačními opatřeními, aby během stavební činnosti v době od 7.00 do 21.00 hod. nebyl překročen hygienický limit hluku v $L_{Aeq,T} = 65$ dB ve venkovním chráněném prostoru staveb. Při stavební činnosti probíhající uvnitř objektu platí zvýšený hyg. limit $L_{Aeq,T} = 55$ dB, ale pouze v pracovní dny.

2. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložit protokolem z měření, že hluk z provozu nově instalovaných stacionárních zdrojů nepřekračuje v nejbližším chráněném vnitřním prostoru stavby hyg. limit v $L_{Amax} = 40/30$ dB a v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby hyg. limit v $L_{Aeq,T} = 50/40$ dB v denní a noční době.

Odůvodnění:

Předloženou PD vypracovali ve spol. Proarch spol. s r.o., Jeremenkova 88, Praha 4, IČ 44847181 v 11/2014. Řeší výstavbu nové výtahové šachty při jižním průčelí bytového domu. Podmínky vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění a z § 11 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

MUDr. Zuzana Peterková
vedoucí oddělení hygieny komunální
pobočky Západ



Příloha: PD, Co: HK, sekr.

Stránka 1 z 1