

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 – výměna oken ve dvorní části fasády – 3. a 4. NP
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 18. 07. 2019 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Obsah žádostí:

Dotaz č. 1:

Jak bude konstrukčně řešena pozice T18, ve výpisu výrobků je okno popsáno jako čtyřkřídlé okno s nadsvětlíkem, zakresleno je jako otevíravé i nadsvětlík otevíravý, proti tomu v popisu OTEVÍRÁNÍ je však uvedeno nadsvětlík vyklápěcí křídlo a KOVÁNÍ pákový ovladač.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:

U položky T 18 je ve výpisu prvků (v tabulkách) chybně uvedeno vyklápěcí křídlo u nadsvětlíku. Z tohoto důvodu nebude u tohoto typu oken dodáván ani pákový ovladač.

Dotaz č. 2:

Mohou být okna i z materiálu borovice?

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:

Borovice jako materiál pro výrobu oken může být použit při zajištění srovnatelné nebo vyšší kvality výrobku. Nesmí docházet např. k vytékání pryskyřice z prvků namáhaných teplem. Záruka výrobků musí být zaručena.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu u pozice 28 " Montáž dřevěných oken plochy přes 1m2 špaletových výšky přes 2,5m s rámem do zdiva" není uvedena pozice T 21. Je to záměrně, nebo je to chyba? Mám tuto položku do montáže započítat?

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 3:

Nebyl to záměr, zde došlo k chybě. Ve V.V. se však nejedná o položku 28, ale 27 s výškou prvku do

2,50 m. Jako nejlepší řešení považujeme nacenit pozici T21 v položce V.V č. 59 jako dodávku včetně montáže.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven do 25. 07. 2019, 13:00 hod.

V Praze dne 19. 07. 2019