

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

1. Název veřejné zakázky	Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

2. Identifikace zadavatele	
Název zadavatele	Městská část Praha 5
IČO	00063631
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 24. 07. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10.

Obsah žádostí:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o specifikaci motorů k ovládání oken, resp. zda budou osazeny řídicími jednotkami a senzory. Současně žádáme o doplnění zadání, zda mají být elektrootvírače oken doplněny nějakým řídicím systémem, který uzavře v případě deště nebo bude napojený např. na záložní zdroj, EPS, či klimatizační funkce interiéru.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:

Specifikaci elektromotorů provede dodávající firma, bude součástí cenové nabídky. Projektant uvádí, že v tabulce oken jsou uvedeny jako příslušenství elektromotory, nicméně výrobní dokumentace včetně všeho vybavení bude zpracovávat dodavatel a písemně ji odsouhlasí až po prokonzultování se všemi dotčenými stranami.

Volbu řídicího systému nechává opět projektant na prováděcí firmě.

Zadavatel požaduje ovládání elektricky ovládaných oken a rolet uživateli z interiéru, společně s automatickou ochranou před nepříznivými povětrnostními a klimatickými podmínkami v exteriéru. Ve výkazu výměr jsou položky umožňující takové řešení ocenit, ačkoli se systémy různých dodavatelů značně liší.

Dotaz č. 2

V předaném výkazu výměr oprava SO 01 Stavba je pol. č. 56 – Replika větrací mřížka 200/200 mm pouze 1 ks, ve výpisu prvků je uvedeno 8 ks. Žádáme zadavatele o opravu výměr.

Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:

Do výkazu výměr oprava SO 01 Stavba zadáno 8 ks k položce č. 56.



Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (změna spočívající v úpravě počtu ks) a dostatečné lhůtě pro podávání nabídek zadavatel neprodlužuje, ten tak zůstává stanoven do dne 13. 08. 2019, do 10:00 hod.

V Praze dne 26. 07. 2019