



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA
415.1	CHODBA	17,4	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
415.2	OBYVACÍ POKOJ + KK	24,8	KERAMICKÁ DLAŽBA
415.3	POKOJ	19,9	VLYSOVÉ PARKETY
415.4	KOUPELNA	6,4	VLYSOVÉ PARKETY
415.5	KOMORA	0,9	KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- POLOHA KAMINOVÝCH PRŮDICHŮ JE ZAKRESLENA SCHEMATICKY
- V PŘÍBĚHU MONTÁŽE KOORDINOVAT ROZVODY PLYNU S OSTATNÍMI ROZVODY.



LEGENDA

PT
P
PVD

NOVÉ PLYNOVÉ TOPIDLO, PŘED TOPIDLEM BUDE NA POTRUBÍ IŠAŽEN KULOVÝ KOHOUT DN15, KOHOUT BUDE UMÍSTĚN V SOULADU S MONTÁŽNÍM PŘEDPISEM TOPIDLA

NOVÝ PLYNOMĚŘ G20

NOVÁ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ BEZĚVÝ, MATERIÁL 11353, SPOJOVÁNO VÝHRADNĚ SVAŘOVÁNÍM S VÝJIMKOU ZÁVITOVÝCH ARMATUR. ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM BUDOU ULOŽENY NA KONZOLÁCH NEBO ZÁVĚSĚCH. MAXIMÁLNÍ ROZTĚČ ZÁVĚSŮ PRO OCELOVÉ POTRUBÍ DN25 JE 2 m. POTRUBÍ BUDE VEDENO MIN. 200MM OD OSTATNÍCH ROZVODŮ A KONSTRUKCÍ. PŘI PROSTUPU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ VEDENO V OCELOVÉ CHRÁNICI. PO INSTALACI BUDE ROZVOD OPAŘEN ŽLUTÝM NÁTEREM, VARIANTNĚ VEDEN PLYN V POTRUBÍ MĚDĚNĚM.

STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ

AKCE				P H A	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.15					
Mustíkova 303/3, Praha 5 – Košíře					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849		
GENERALNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer	DATUM	08/2019		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	FORMÁT	3x44		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	OBJEKT	SO-01		
VÝKRES		D.1.4b PLYNOVÉ ROZVODY			
PŮDORYS 4.NP – PLYN			Č.v./Č.REV.	04	