



## SEZNAM REVIZÍ

## LEGENDA

	VZDUCHOTECHNICKÉ FALCOVANÉ POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU VEDENO NAD PODHLEDEM
	VZDUCHOTECHNICKÉ OHEBNÉ POTRUBÍ Z HLINÍKOVÉ FÓLIE TL. 0,12 mm VEDENO NAD PODHLEDEM

## POZNÁMKA

- |    |  |
|----|--|
| 1. | JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU   |
| 2. | UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOULASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V KOORDINACI S UMÍSTĚNÍM STROPNÍCH SVĚTEL   |
| 3. | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S VÝVODEM DN150 O MAXIMÁLNÍM PRŮTOKU VZDUCHU 750 m <sup>3</sup> /h PŘI NULOVÉ TLAKOVÉ ZTRÁTĚ; POŽADOVANÝ PRŮTOK VZDUCHU 210 m <sup>3</sup> /h PŘI TLAKOVÉ ZTRÁTĚ NAD 340 Pa; vč. MONTÁŽNÍ KONZOLY, SPOJOVACÍCH MANŽET, TĚSNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY A FILTRAČNÍ KAZETY PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ |
| 4. | SOUČÁSTÍ INSTALACE BUDE REGULÁTOR OTÁČEK A PROGRAMOVATELNÝ DOBĚHOVÝ SPÍNÁČ UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÍ ROZBĚHU, VYPNUTÍ VENTILÁTORU A CYKlické SPÍNÁNÍ   |

$$\pm 0,000 = 221,770 \text{ m.n.m. (Bpv)}$$

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ORDINACÍ		P H A	
Na Skalce 1047/1, Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO–01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.4c VZDUCHOTECHNIKA			
VÝKRES			Č.V./Č.REV.		
PŮDORYS 1.NP – VĚTRÁNÍ			02/0		