



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ
- POTRUBÍ TV 70/55°C
- ZPĚTNÉ
- PEVNÝ BOD
- UZAVÍRACÍ VENTIL (KLAPKA)
- VENTIL S FILTREM
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

TABULKA ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

∅ Cu potrubí	12	15	18	22	28	35	42	54	64	76	89
vzdálenost (m)	1,25	1,25	1,5	2	2,25	2,75	3	3,5	4	4,25	4,75

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4		P H A	
Na Šmukýřce 934/1, Praha 5 – Košíře					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	07/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. R. Govoruchinová	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT			
VYPRACOVAL	Ing. R. Govoruchinová	D14d – UT			
VÝKRES			Č.v./Č.REV.		
PŮDORYS UT BYTOVÉ JEDNOTKY č.4			D1.4.d–3		