



POZNÁMKA

SACÍ POTRUBÍ OD ŽALUZIE PO EL. OHŘÍVAČ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ

Generální projektant	Ing. Viktor Kouřílek	
HIP	Ing. Viktor Kouřílek	
Zodpovědný projektant	Záruba	
Vypracoval	Záruba	

Ing. Viktor Kouřílek
tepelná technika
Nad Palatou 3055/1, 150 00 Praha 5
provozovna:
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4
projekty@viko-praha.cz
mob. 602 292 719

Investor	Městská část Praha 5, nám.14. října 4, 150 22 Praha 5
Místo stavby	ZŠ Kořenského 760/10, 150 00 Praha 5
Název stavby	ZŠ a MŠ, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 GENERÁLNÍ OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb – D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Název dokumentace	PŮDORYS KOTELNY

Formát:	2 A4
Datum:	prosinec 2018
Stupeň PD:	DPS
Měřítko	1:50
Číslo výkresu:	D.1.4.3.b–1
Číslo paré:	