


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
101.1	CHODBA	1,5	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
101.2	OBÝVACÍ POKOJ + KK	15,5	2,59-2,96	DŘEVĚNÁ PODLAHA
101.3	KOUPELNA	3,4	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYYK-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ - řazení č. 7
	SPÍNAČ SÉROVÝ - řazení č. 6
	STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	SVÍTLIDLO S VYPÍNAČEM - POD HORNÍMA SKŘÍNKAMA KUCHLINKY
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYYK-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A se svodičem přepětí a Iř:D
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A, IP20
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA - PŘIPOJENÍ EL.BOLERU CYYK-J 3x2,5 mm²
	VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT, OVLÁDANÝ VYP.Č.2

LEGENDA



POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
 - UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JE ORIENTAČNÍ - NUTNO ODPOVĚDĚT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE
- č. autorizace: AE 535/2019

Elektroinstalace ve stávajících betonových stěnách a stropích - v mělkých drážkách.

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130

Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 400/230V / TN - C - S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

AKCE		P		H		A	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.1							
Holubova 2518/2, Praha 5 – Smíchov							
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849				
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50				
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2019				
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezinová	FORMÁT	2x44				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01				
VYPRACOVAL	Eliška Hezinová	D.1.4e EL.SILNOPROUD					
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP – EL.SILNOPROUD		Č.v./Č.REV.		02		